



WÓJT GMINY MAŁDYTY
URZĄD GMINY MAŁDYTY
14-330 MAŁDYTY

Małdyty, dnia 24.02.2022 r.

GKMiR.271.1.4.2022

Odpowiedzi dotyczące treści zapytania ofertowego na:

„Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie gminy Małdyty”

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania, na lampy solarne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne tj. baterie litowe posiadają następujące parametry:

- typ akumulatora: żelowy – bateria LiFePO4,
- akumulator żelowy - min. 80 Ah,
- moc i ilość paneli – Moc 170Wp

Odp.

Zamawiający, dopuszcza zastosowanie akumulatora z baterią litowo – żelazową –fosforową, przy czym przedmiot zamówienia musi zagwarantować realizację robót zgodnie z parametrami technicznymi nie gorszymi od założonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu akumulatora litowo-jonowego o pojemności 500Wh montowanego w oprawie, mocniejszego panelu solarnego o mocy 200 W, oraz źródła światła o mocy 30W?

Odp.

Zamawiający, dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę, przy czym przedmiot zamówienia musi zagwarantować realizację robót zgodnie z parametrami technicznymi nie gorszymi od założonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Z up. Wójta

Mikolaj Losiewicz
KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej,
Mieszkalniwej i Rolnictwa

- Postępowanie prowadzi I. Sz.
- ☎ 89 758 61 24
- ☎ fax 89 758 60 93
- ✉ e-mail: gmina@maldyty.pl
- 🌐 www.maldyty.pl