

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn:
„Modernizacja terenu boiska sportowego w Małdytach”, znak postępowania GKMiR.271.2.2022

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129) oraz rozdziału 22 SWZ udziela odpowiedzi na złożone pytania:

1. Czy do obowiązków Wykonawcy należy przełożenie złącza kablowego?

Odp. Wykonawca ma zdemontować istniejące złącze kablowe przy rozbieranym budynku, następnie wykonać nowe złącze kablowe na kablu zasilającym na granicy działki nr 137/37 z rysunkiem nr 1 i 2 PZT.

2. W związku z rozbieżnościami w przekrojach kabli (w opisie i na rysunku) zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie.

Odp. Załączamy poprawiony rysunek nr E1 z prawidłowymi przekrojami kabli energetycznych - Załącznik Nr 11 do SWZ.

3. W obowiązkach Wykonawcy jest uzyskanie certyfikatu PZLA, czy Zamawiający posiada uzgodnienie projektu z PZLA. Jakiej kategorii ma być certyfikat. Zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiotowych uzgodnień.

Odp. Zamawiający rozpoczął procedurę zmierzającą do uzgodnienia projektu z PZLA dla kategorii stadionu Vb.

Z up. Wójta
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY