

Ostróda, dnia 31 grudnia 2021 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Dobrocin

za okres 01.01.2021 r.÷31.12.2021 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ) informuje, że w ww. okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 2 próbki wody do badań, w zakresie parametrów grupy A i B, określonym w ww. rozporządzeniu.

Poboru dokonano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- sklep GS.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda w Zajeździe wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A. Próbkę pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- Dobrocin 3.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

### Ocena ogólna jakości wody

Pobrane próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

**Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda Zajeździe 12, 14-330 Małdyty
2. Wójt Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty
3. a/a

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w OSTRÓDZIE

mgr inż. Daniel Hiliński  
KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU  
PSSE w OSTRÓDZIE