



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE  
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2  
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl  
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Nasz znak: HK.9022.2.186.2023

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe**

**W. Witkowski, M. Gręda**

**Zajezerze 12**

**14-330 Małdyty**

## K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie  
z dnia 24 kwietnia 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji  
Uzdatniania Wody ZR w Małdytach**

**Woda z sieci wodociągowej ZR w Małdytach zaopatruje część miejscowości Małdyty**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 20.04.2023 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego ZR w Małdytach. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.** Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.  
Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Małdyty
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a