



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Nasz znak: HK.9022.2.185.2023

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

W. Witkowski, M. Gręda

Zajezerze 12

14-330 Małdyty

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z dnia 24 kwietnia 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji
Uzdatniania Wody w Klonowym Dworze**

**Woda z sieci wodociągowej w Klonowym Dworze zaopatruje miejscowości: Klonowy
Dwór, Linki, Kanty, Smolno, Leszczyńska Mała**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 20.04.2023 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z SUW wodociągu publicznego w Klonowym Dworze. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu**. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Małdyty
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a