

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Budowa wiejskiego domu kultury w Dobrocinie”, znak postępowania GKMiR.271.2.2021

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz rozdziału 22 SWZ udziela odpowiedzi na złożone pytania:

1. W związku z założeniami dokumentacji może nastąpić wymiana gruntu w miejscu posadowienia budynku. Czy w takim układzie były wykonane badania geologiczne? A jeżeli ma nastąpić wymiana gruntu to w jaki sposób Zamawiający ma zamiar rozliczyć w/w prace?

Odp. Zamawiający informuję, że nie były przeprowadzone badania geologiczne, dysponuje opinią geotechniczną gruntu – udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją „W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego, słabonośnego należy w/w grunt wybrać do stropu warstwy nośnej i uzupełnić pospółką różnoziarnistą zagęszczoną warstwami max. 30 cm do wskaźnika zagęszczenia $I_{smin} = 0,97$; fakt ten odnotować w Dzienniku Budowy oraz powiadomić również projektanta”. Przedmiary i kosztorysy dołączone do niniejszej dokumentacji stanowią jedynie jej uzupełnienie oraz orientacyjny wykaz głównych robót budowlano-montażowych. W przypadku, gdy kosztorys nie przewiduje jakichkolwiek robót a ujęte są one w projekcie budowlanym bądź wynikają z konieczności technologicznej Wykonawca winien je uwzględnić na etapie wyceny robót budowlanych przed złożeniem oferty przetargowej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2. Czy w/w zadaniu Zamawiający zamierza wykonać parkingi i wjazdy na posesję? Jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiaru o właściwą powierzchnię. Przedmiar nie zawiera w/w pozycji.

Odp. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zamierza wykonać parkingów ani wjazdu na posesję.

3. Proszę o podanie, która data złożenia oferty jest właściwa? Daty zawarte w specyfikacji i na mini portalu są rozbieżny.

Odp. Zamawiający informuję, że ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu do

dnia **28.09.2021 r. do godz. 08:00**, otwarcie ofert nastąpi dnia **28.09.2021 r. o godz. 08:20**, zgodnie z informacją podaną w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu – udostępnione na stronie prowadzonego postępowania, przedmiotowa omyłka została skorygowana na miniPortalu.

Z up. Wójta
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY