



WÓJT GMINY MAŁDYTY
URZĄD GMINY MAŁDYTY
14-330 MAŁDYTY

Małdyty, dnia 09.02.2021 r.

GKMiR.271.1.12021

Odpowiedzi dotyczące treści zapytania ofertowego na:

„Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie gminy Małdyty”

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czujnika zmierzchowego na „system wykrycia dnia i nocy”, który spełnia identyczne zadania jak czujnik zmierzchowy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zmianę czujnika zmierzchowego na „system wykrycia dnia i nocy”.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza panel fotowoltaiczny o mocy min 150W o wymiarach innych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu fotowoltaicznego o wymiarach nie mniejszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia jednak nie większych o 20% od wymiarów wskazanych przez Zamawiającego przy czym o mocy nie mniejszej niż 150W.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza użycie zintegrowanych solarnych lamp które spełniają wymóg dotyczący czasu pracy lampy, lecz nie spełniają wymogu dotyczącego mocy panelu PV oraz pojemności i typu akumulatora.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zgodnie z pytaniem 3.

☎ 89 758 61 24

☎ fax 89 758 60 93

✉ e-mail: gmina@maldyty.pl

🌐 www.maldyty.pl

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zapytania, posiadając następujące parametry:

- Strumień świetlny: min. 3 000 lm,
- Źródło światła: Oprawa LED min. 15W,
- Moc paneli: 70W lub w przypadku zastosowania baterii litowo-jonowej panel o tej mocy jest wystarczającym do zapewnienia świecenia lampy niezależnie od warunków atmosferycznych.
- Typ akumulatora: zastosowanie baterii litowo-żelazowo-fosforowej (LiFePO4) o pojemności 156 Wh,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli świetlnych: o strumieniu świetlnym min. 3 000 lm, źródle światła oprawa LED min 15W, o mocy panel min 70 W w przypadku zastosowania baterii litowo-jonowej oraz zastosowania baterii litowo-żelazowo-fosforowej (LiFePO4) o pojemności 156 Wh, w tym przedmiot zamówienia musi zagwarantować realizację robót zgodnie z parametrami technicznymi nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Z up. Wójta
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY

Sporządziła: Izabela Szczurowska

☎ 89 758 61 24

☎fax 89 758 60 93

✉ e-mail: gmina@maldyty.pl

🌐 www.maldyty.pl